

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная площадь, 11, пос. Красное-на-Волге, 157940, тел./факс 8(49432)2-22-68
ОКПО 79182694 ОГРН 1054477630228 ИНН/КПП 4415005109/441501001

«31» октября 2022 г.
10:00 час.

**Акт о результатах контроля
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 5**

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ст. 9), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в целях надлежащей организации работы по выполнению условий Концессионного соглашения № 1 от 11.07.2019г., и руководствуясь разделом 13 концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области), находящейся в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области проведена плановая проверка в отношении Концессионера ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» по соблюдению Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными данным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, проверка плановых показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности.

Период проверки: 2022 год.

Проверка проводилась комиссией в составе:

председатель комиссии: Недорезов В.Н, глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

заместитель председателя комиссии: Минько А.Г, ведущий эксперт по благоустройству Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Члены комиссии:

Хоменко Л.Н, заведующий отделом земельных и имущественных отношений Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Зародова Е.В, заведующий отделом городского хозяйства Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Курочкина Л.А, заведующий отделом архитектуры Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области.

Козина О.Н, директор муниципального казенного учреждения «Административное и материально-техническое управление городского поселения поселок Красное-на-Волге».

Дворецкая О.В, ведущий эксперт по правовому обеспечению Администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, секретарь комиссии.

Представитель ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС», Корнев С.Ю, исполнительный директор.

1. Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1.1 Проверено использование (эксплуатация) Концессионером объекта концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением, его наличие и сохранность.

1.2. Проверка мероприятий по реконструкции объектов концессионного соглашения, включенные в задание и план мероприятий на 2022 год:

- реконструкция водопроводных сетей по ул. Некрасова, 100 м.п
- реконструкция канализационных сетей по ул. Волжская, 250 м.п

Проверка мероприятий по строительству объектов концессионного соглашения, включенные в задание и план мероприятий на 2022 год:

- строительство новых водопроводных сетей по ул. Солнечная, 590 м.п

1.3. Проверка инвестиций Концессионера осуществленные в создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2022 год.

2. Решения, принятые Концендентом по результатам контроля:

2.1. Установлено, что используется (эксплуатируется) Концессионером объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены соглашением.

2.2. Установлено наличие и сохранность переданного муниципального имущества по концессионному соглашению.

2.3. Документы по строительству объектов концессионного соглашения в 2022 году, предусмотренные концессионным соглашением (строительство новой водопроводной сети ул. Солнечная) для рассмотрения и подписания Сторонами Концессионером на момент проверки не направлено.

Документы по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2022 году, предусмотренные концессионным соглашением (реконструкция водопроводной сети по ул. Некрасова) для рассмотрения и подписания Сторонами Концессионером на момент проверки не направлено.

На момент проверки документы по реконструкции объектов концессионного соглашения в 2022 году, предусмотренные концессионным соглашением (реконструкция канализационной сети по ул. Волжская) рассмотрены, не подписаны, направлены Концендентом на доработку Концессионером.

2.4. Концессионером на момент проверки не представлены данные по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов за 2022 год.

3. Концессионеру в целях надлежащей организации работы по выполнению условий концессионного соглашения необходимо:

3.1. Направить данные по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию объектов за 2022 год либо направить информацию о запланированных инвестициях в создание и реконструкцию объектов за 2022 год до 14 ноября 2022 года.

3.2. Направить документы, предусмотренные концессионным соглашением подтверждающие выполнение мероприятий по созданию, реконструкции объектов концессионного соглашения, включенные в задание и план мероприятий на 2022 год для рассмотрения и подписания Сторонами, либо направить информацию о сроках выполнения мероприятий в 2022 году до 14 ноября 2022 года.

Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия:

Недорезов В.Н

Минько А.Г

Хоменко Л.В

Зародова Е.В

Курочкина Л.А

Козина О.Н

Дворецкая О.В

С актом проверки результатов контроля ознакомлен, копию акта получил:



С.Ю. Козина
29.11.2022 г.

Обществом, в присутствии представителя
Комитета (Администрации п. Красное на Волге)
в целях определения эффективности работы
станции водоподготовки "Кристалл-Б" и "Сокол-М(О)-5"
аккредитованной лабораторией произведен отбор и
анализ проб воды на входе в станции и выходе
с них, после очистки. В результате проведенных
анализов установлено:

1. Станция "Сокол-М(О)-5" имеет эффективность
очистки воды от железа - 0%, соответственно находится
в нерабочем состоянии.

2. Станция "Кристалл-Б" имеет эффективность
очистки воды по параметрам, железо - 38%,
марганец - 30%, мутность - 29%, соответственно
станция не проверяет очистку исходящей воды
до требуемых нормативов, установленных СанПиН,
а также указанных в паспорте станции.

Специально

директор

ООО "ВодоКанСервис"

29.11.2022г.



С. Ю. Корнев